



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Прокуратура Республики Саха (Якутия)
Саха Өрсүүлүкүүлүктүү прокуратуры
Прокуратура Чурапчинского района
Чурапчы улуттун прокуратуры
ул. Куршово, д. 8, с. Чурапча, Чурапчинского района,
Республика Саха (Якутия), 678670
тел./факс (411-51) 4-12-74,



Заведующей МБДОУ «Центр развития
ребенка-детский сад «Ньюргуун»
с.Хатылы

Ефремовой Т.Н.

26.09.2022 № Прдр-20980034-634-22/20980034

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений федерального законодательства

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве при подготовке объектов образовательных учреждений Чурапчинского района к отопительному периоду 2022-2023 гг., по результатам которой установлено следующее.

Согласно п.15 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся: материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами, создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья.

В соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» органы государственной власти и органы местного самоуправления, организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, граждане обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения за счет собственных средств.

Статьей 28 данного Федерального закона предусмотрено, что в дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

На территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные и введенные в действие федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (ч. 1 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (ч. 3 ст. 39).

Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации (п. 2 ч. 6 ст. 28 ФЗ № 273-ФЗ).

Согласно пункту 5.1 статьи 2 Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» к объектам теплоснабжения относятся, в том числе, источники тепловой энергии.

Согласно п. 1.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 115 от 24.03.2003 (далее - Правила), данные Правила устанавливают требования по технической эксплуатации следующих тепловых энергоустановок:

- производственных, производственно-отопительных и отопительных котельных с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 200 С на всех видах органического топлива, а также с использованием нетрадиционных возобновляемых энергетических ресурсов;
- паровых и водяных тепловых сетей всех назначений, включая насосные станции, системы сбора и возврата конденсата, и других сетевых сооружений);
- систем теплопотребления всех назначений (технологических, отопительных, вентиляционных, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха), теплопотребляющих агрегатов, тепловых сетей потребителей, тепловых пунктов, других сооружений аналогичного назначения.

Согласно п. 2.4.1. Правил новые или реконструированные тепловые энергоустановки принимаются в эксплуатацию в порядке, установленном Правилами технической эксплуатации тепловых электроустановок.

Пунктом 2.4.4. Правил предусмотрено, что перед приемкой в эксплуатацию тепловых энергоустановок проводятся приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные работы отдельных элементов тепловых энергоустановок и системы в целом. При этом испытания на прочность и плотность, промывка оборудования систем проводятся ежегодно после окончания отопительного сезона (п. 9.2.12, п. 9.2.9 Правил).

Пунктом 9.2.10. Правил установлено, что подключение систем, не прошедших промывку, а в открытых системах - промывку и дезинфекцию, не допускается.

Согласно п. 9.2.12. Правил, испытания на прочность и плотность оборудования систем проводятся ежегодно после окончания отопительного сезона для выявления дефектов, а также перед началом отопительного периода после окончания ремонта.

Отопление в здании образовательных учреждений устанавливается в соответствии с требованиями, предъявляемыми к общеобразовательным организациям. Данное правило классификации указано в СП 251.1325800.2016.

Согласно СП 251.1325800.2016 «Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования» утвержденного Приказом Минстроя

России от 17.08.2016 № 572/пр, во всех общеобразовательных учреждениях (любые формы собственности и организации) должна предусматриваться система основного и дежурного (для помещений с переменным тепловым режимом) отопления.

Свод правил указывает, что школы относятся к категории общественных зданий. Исходя из этого следует, что системы отопления в таких сооружениях проектируются и устраиваются по СП 60.13330.2016 (актуализированный СНиП 41-01-2003) – общим нормам и правилам. С точки зрения конструкции и других инженерных особенностей отопление для школ почти ничем не отличается от сетей в других объектах общественного назначения.

Пунктом 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, а также пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, установлено, что промывка систем проводится ежегодно после окончания отопительного периода, а также после монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб (в открытых системах до ввода в эксплуатацию системы должны быть также подвергнуты дезинфекции). Системы промываются водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3 - 5 раз, ежегодно после отопительного периода, при этом достигается полное осветление воды.

Однако, проведенной проверкой установлено, что в нарушение вышеуказанных требований федерального законодательства, администрацией МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад «Нургүзун» промывка систем отопления после окончания отопительного периода, а также перед подготовкой к отопительному периоду 2022-2023 гг.. не проведена.

В муниципальных учреждениях таких как школы и детские сады проблемы с отоплением ощущимы более остро, чем в жилых домах. Температура воздуха в объектах образовательных учреждений должна поддерживаться в строгом соответствии с санитарными нормами.

Также, не проведение промывки систем отопления в образовательном учреждении создает условия возникновения чрезвычайных ситуаций в период низких температур, нарушает права обучающихся на безопасные условия обучения.

Вышеуказанные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении должностными лицами своих обязанностей, о неисполнении требований действующего законодательства, об отсутствии должного контроля со стороны руководства, что является недопустимым.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 6, 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры, по результатам которой принять конкретные меры по устранению

допущенных нарушений федерального законодательства, причин и условий, им способствующих.

2. Предлагаю рассмотреть вопрос привлечения должностных лиц, допустивших нарушения закона, к дисциплинарной ответственности.

3. О времени и месте рассмотрения настоящего представления в письменной форме заранее уведомить прокурора Чурапчинского района для обеспечения участия представителя прокуратуры в рассмотрении представления.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах направить в прокуратуру района письменную информацию в **месячный срок**.

Заместитель прокурора района

младший советник юстиции

И.Г. Черкашин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4F4CBFCC29D604047C70E44BF2D41EDE6EBC743
Владелец Черкашин Игорь Гаврильевич
Действителен с 06.12.2021 по 06.03.2023

Прокурор Чурапчинского района
Чурапчинского муниципального района

Предлагаем рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц, допустивших нарушения федерального законодательства, причин и условий, им способствующих, к дисциплинарной ответственности.

О времени и месте рассмотрения настоящего представления в письменной форме заранее уведомить прокурора Чурапчинского района для обеспечения участия представителя прокуратуры в рассмотрении представления.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах направить в прокуратуру района письменную информацию в **месячный срок**.

Заместитель прокурора района

младший советник юстиции

И.Г. Черкашин