


<p>Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Ньургуйун» с. Харбала-1 Муниципального образования «Чурапчинский» улус (район) Республики Саха (Якутия)</p>		<p>Оҕо сайдаркиһэ «Ньургуйун» улууһаан Харбалабэуеуэлэгэ Муниципальнай тэриллии Чурапчылууэа (оройуона) Саха Республиката</p>
---	--	---

678685, Чурапчинский улус, с. Харбала-1, ул. Молодежная 2а  
 тел: (411-51) 25-300, т/факс (411-51-25-30)

*Иск №98 от 11.10.22г.*

Заместителю прокурора  
 Чурапчинского района  
 Черкашину И.Г.

**Ответ на представление об устранении нарушений федерального законодательства от 26.09.2022 г.**

Представление рассмотрено с участием представителя прокуратуры. Проверкой установлено, что в МБДОУ ЦРР-д/с «Ньургуйун» с. Харбала-1 промывка системы отопления после окончания отопительного сезона, а также перед подготовкой к отопительному периоду 2022-2023 г.г. не проведена. Для устранения нарушений подана заявка начальнику МКУУО Посельскому Ю.П. для выделения финансовых средств для промывки систем отопления на 2022-2023 г.г., исх.97 от 11.10.2022 г.

Ответственному по отопительному сезону, ввозу детского сада Дьячковой Ньургуйне Семеновне объявлено замечание по ст.192 ТК РФ.

Заведующая:



Т.Н.Ефремова